

Na temelju članka 89. Statuta dječjeg vrtića Osmjeh iz Starigrada Paklenice i članka 9. Zakona o zaštiti od požara i člankom 4. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara, Upravno vijeće na 21. sjednici održanoj 05.06.2012. godine donijelo je

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljnjem tekstu: Pravilnik) vrtić utvrđuje:

- mjere zaštite kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara
- provođenje unutarnjeg nadzora u svezi s mjerama zaštite od požara
- upoznavanje radnika, prigodom zapošljavanja i tijekom rada, s opasnostima od požara
- nadležnost ravnatelja i drugih radnika za provedbu zaštite od požara
- dužnost radnika u slučaju nastanka požara

Članak 2.

Odredbe ovog pravilnika odnose se na radnike vrtića.

Treće osobe za vrijeme boravka u vrtiću dužne su u svezi sa zaštitom od požara pridržavati se mjera i naloga radnika vrtića.

Članak 3.

Zaštita od požara organizira se i provodi u prostorima i okolišu vrtića u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i odredbama ovog pravilnika.

II. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 4.

U okviru provođenja mjera zaštite od požara tijela i radnici vrtića dužni su skrbiti da se

- pri projektiranju i izvođenju radova na postojećim građevinama, adaptaciji, rekonstrukciji i ugradnji uređaja i opreme te održavanju građevine i opreme primjenjuju propisani tehnički normativi i standardi zaštite od požara
- osigura opskrbljenost građevine vatrogasnim aparatima, drugim uređajima za gašenje požara i ostalom propisanom opremom u skladu sa tehničkim normativima i standardima za zaštitu od požara
- električne, ventilacijske, toplinske, gromobranske, kanalizacijske i druge instalacije u građevini izvedu, odnosno postave na način koji ne predstavlja opasnost
- vrši redovita kontrola instalacija i uređaja
- vidljivim znakovima označiti zabranu pušenja u prostorijama vrtića
- prije rada s otvorenom vatrom, aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje odrede prostorije u kojim se ovi poslovi mogu obaviti i poduzmu mjere zaštite od požara te osiguraju odgovarajuća sredstva za gašenje požara
- zapaljiva ambalaža, istrošeni materijali i drugi otpadci svakodnevno iznesu iz prostorija i odlože na odgovarajuće mjesto
- zapaljive tekućine ne bacaju u kanalizacijsku mrežu

- u prostorijama, osim za to određenim, ne dopusti upotreba električnih grijalica, kuhala, električnih radijatora, kalorifera i drugih električnih aparata
- da se osigura nesmetan prolaz na prilaznim prostorima, ulazima, izlazima, prolazima i skloništima
- sva sredstva za gašenje požara postavljaju na pristupačna vidljiva mjesta i koriste samo za potrebe gašenja požara
- mjesta na kojim se nalaze sredstva za gašenje požara, vidno označe posebnim oznakama

III. UNUTARNJI NADZOR NA PROVOĐENJEM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 5

Unutarnji nadzor glede provođenja mjera zaštite od požara obavlja ovlaštenu djelatnik. Poslovi djelatnika iz stavke 1. uglavljaju se ugovorom o radu ili drugim odgovarajućim ugovorom.

Djelatnik iz stavke 1. mora imati odgovarajuću ispravu o osposobljenosti za obavljanje poslova iz stavke 1. ovog članka.

Članak 6.

Djelatnik iz članka 5. ovog pravilnika.

- ostvaruje uvid u rad tijela i radnika u svezi sa zaštitom od požara
- ispituje podatke o uporabi sredstava koja su i svezi sa zaštitom od požara
- neposredno nadzire radnike čiji su poslovi u svezi sa zaštitom od požara
- izvješćuje ravnatelja vrtića o uočenim problemima i nepravilnostima
- obavlja druge poslove koji su u svezi s organiziranjem zaštite od požara

IV. UPOZNAVANJE RADNIKA I KORISNIKA S OPASNOSTIMA OD POŽARA

Članak 7.

Ravnatelj ili djelatnik iz članka 5. ovog pravilnika dužan je djelatnike vrtića prigodom stupanja na rad upoznati s opasnostima od požara ili mogućnosti eksplozije na djelatnikovom radnom mjestu.

Svi djelatnici u vrtiću moraju biti upoznati s mjestom na kojem se nalazi glavni ventil za otvaranje – zatvaranje vode u građevini te glavna sklopka za isključivanje električne energije.

Članak 8.

Djelatnici vrtića dužni su se uključiti u program osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom.

Raspored upućivanja djelatnika na osposobljavanje iz stavke 1. ovog članka utvrđuje ravnatelj. Preslike isprava o osposobljenosti djelatnika iz stavke 1. ovog članka čuva se u dokumentaciji vrtića.

Članak 9.

Radnici vrtića trebaju korisnike usluga vrtića upoznati sa općim mjerama zaštite od požara te mjerama od zaštite od požara u prostorima vrtića.

V. ODRŽAVANJE OPREME I SREDSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA

Članak 10.

Hidranti i hidrantna mreža trebaju se održavati u ispravnom stanju.

U svrhu njihove uporabe u vrtiću će se:

- svi hidranti obilježiti oznakama
- podzemni hidrant osigurati propisanim poklopcem, a zidni hidrant osigurati.....
- svaki zidni hidrant će se osigurati s jednim do dva kotura vatrogasnih cijevi s mlaznicom
- osigurati prostor oko hidranta stalno slobodnim da se hidrantu može nesmetano pristupiti
- otklanjanje uočenih kvarova povjeriti stručnoj osobi
- prepoznatljiva vidna oznaka gdje se nalazi ventil za zatvaranje i otvaranje vode u građevini

Članak 11.

Vatrogasni aparati moraju se postaviti na uočljivim i lako dostupnim mjestima, u blizini mogućeg izbijanja požara.

Prijenosni aparati ne smiju se postaviti tako da im ručka za nošenje bude u visini glave.

Vatrogasni aparati moraju se stalno održavati.

Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

- redovni pregled
- periodični pregled
- kontrolno ispitivanje

Članak 12.

Redovni pregledi vatrogasnih aparata obavljaju se najmanje jednom u tri mjeseca a provodi ga radnik iz članka 5. ovog pravilnika.

Redovnim se pregledom utvrđuje:

- uočljivost i dostupnost aparata
- stanje plombe zatvarača odnosno ventila
- kompletnost aparata

Uočene nedostatke radnik iz stavke 1. ovog članka treba sam otkloniti a ako to nije moguće, otklanjanje nedostataka dužan je povjeriti stručnoj osobi.

Članak 13.

Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jednom godišnje. Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja stručnjak ovlaštene pravne osobe ili obrtnik.

Članak 14.

Nakon izvršenog periodičnog pregleda iz članka 13. ovog pravilnika svaki se aparat označava propisanom naljepnicom.

Članak 15.

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata obavlja se najmanje svake pete godine.

Kontrolnim ispitivanjem moraju biti obuhvaćeni svi vatrogasni aparati čiji je radni tlak manji od 25 bara i bočica sa pogonskim plinom do 0.5 l.

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata starijih od petnaest godina, osim aparata sa CO₂, obavlja se svake dvije godine.

VI. OBVEZE I ODGOVORNOST RADNIKA VRTIĆA U SVEZI SA ZAŠTITOM OD POŽARA

Članak 16.

Provedba mjera zaštite od požara u vrtiću u obvezi je ravnatelja.

Ravnatelj:

- osigurava izvršavanje propisanih obveza iz područja zaštite od požara
- nadzire provođenje propisanih mjera zaštite od požara
- skrbi o rasporedu opreme za zaštitu od požara
- organizira spašavanje djece, radnika i drugih osoba u vrtiću u slučaju izbijanja požara
- izvješćuje osnivača vrtića o poduzetim mjerama zaštite od požara

Članak 17.

U svezi sa zaštitom od požara radnici vrtića imaju obveze:

- provoditi i pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara
- upozoravati na opasnost od požara do kojeg bi moglo doći zbog nedostatka na građevinama, strojevima, opremi, instalacijama i sl.
- svladati program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom
- obavljati svoje poslove u skladu s pravilima koja onemogućuju izazivanje požara
- sve možebitne kvarove na uređajima i instalacijama kojima se služe tijekom rada, prijaviti ravnatelju ili radniku iz članka 5. ovoga pravilnika
- sudjelovati u gašenju požara a o njegovom nastajanju obavijestiti nadležne

Neizvršavanje obveza stavke 1. ovog članka smatra se radnikovom teškom povredom radne obveze

V. DUŽNOST RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 18.

Svaki radnik koji uoči požar treba ga odmah prema svojem znanju i mogućnostima uz upotrebu ogovarajućih sredstava početi gasiti, upozoriti osobe koje se nalaze u građevini zahvaćenoj požarom, odnosno o požaru izvijestiti ravnatelja i ovlaštenog radnika za zaštitu od požara te najbližu vatrogasnu postrojbu (tel. 93)

Članak 19.

Do dolaska vatrogasaca radnici vrtića dužni su poduzeti mjere za gašenje požara i pri tom se koristiti svim primjernim raspoloživim sredstvima.

Članak 20.

Nakon izvršenog gašenja požara ravnatelj u dogovoru s rukovoditeljem vatrogasne postaje koje je gasila požar treba na mjestu požara

- osigurati dežurstvo do jutra ako je požar gašen noću
- osigurati dežurstvo, koje će trajati zavisno od procjene mogućnosti ponovnog izbijanja požara

Članak 21.

Uporabljena oprema i sredstva u gašenju požara trebaju se što prije nakon završetka gašenja požara dovesti u potpuno ispravno stanje

Članak 22.

Ravnatelj vrtića dužan je o provedenim istražnim radnjama u svezi s nastankom požara u vrtiću izvijestiti Upravno vijeće i Osnivača

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči vrtića.

Predsjednik Upravnog vijeća
Marin Čavić